



## ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0301.2025

### HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

#### NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Łączniki, kolana, trójniki, redukcje, uchwyty, kołnierze, zakończenia, dyfuzory, tuleje, zawory zwrotne, kratki wentylacyjne, wyloty ścienne

Zawierający / containing: polistyren i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedstawioną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: instalacji wentylacyjnych/klimatyzacyjnych w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (w tym w obiektach: usługowych, oświatowych) oraz w zakładach produkcyjnych branży spożywczej, elektronicznej, farmaceutycznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi budynków i obiektów, w których są one montowane. Zastosowanie z wyłączeniem obiektów podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

VENTILATION SYSTEMS LLC

01054

Kijów

ul. Michała Kociubińskiego 1 (Region szewczenkowski), Ukraina

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VENTS GROUP Sp. z o.o.

64-320

Niepruszewo

ul. Brzozowa 8

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2030.10.29 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2030.10.29 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 29 października 2025

The date of issue of the certificate: 29th October 2025

p.o. Kierownika  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*Maciej Szczotko*  
dr n. med. Maciej Szczotko